

**Ampliamento fabbricato produttivo del settore abbigliamento sito in
via Agnini n.15 a Concordia sulla Secchia**

Relazione tecnica di prevenzione incendi

**Dichiarazione di esenzione da attività soggette a controllo VVF ai
sensi del DPR 1 agosto 2011 n.151 a firma di professionista
antincendio**

ragione sociale committente:

OWENSCORP ITALIA S.p.A.

ragione sociale gestore:

Via Ponza n.4 - 10121 Torino (TO)

ubicazione

OWENSCORP ITALIA S.p.A.

tipo di attività:

Via Agnini n.15 - 41033 Concordia sulla Secchia (MO)

disegno e produzione campionario maglieria ed abbigliamento

FIRME:

Il professionista antincendio:

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI MODENA

Dott. Ing. ALBERTO MANTOVANI

Cod. MO 1376 I 0185

Elenco Ministero Interni (Legge 7/12/84 n. 818)

Il rappresentante dell'attività:

OWENSCORP ITALIA SPA

Sede Legale: Via Ponza, 4 - 10121 TORINO

Tel.+39.011.5618697-Fax+39.011.5633624

Part.IVA/Cod.Fisc. IT07725270016

Sede Amministrativa e Operativa:

Via Agnini, 15 - 41033 Concordia S/s. (MO)

Tel.+39.0535.1915200 - Fax+39.0535.1915203

Redatto in data : 08-08-2016

Revisione : 2

Owens ampliamento dich no VVF 08 08 2016.doc



studio tecnico Mantovani

ing. Alberto Mantovani

IMPIANTISTICA GENERALE - ANTINCENDIO - ACUSTICA

via Matteotti 47 - 41033 Concordia (MO) Tel. 0535-40119 Fax 0535-57385 Radiom. 335-6459521

E-MAIL: studiotec.mantovani@ingalbertomantovani.it

C.F. MNTLRT62H15F240Q P. IVA 02 194 310 369

1 SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

Questa relazione è inerente l'opera per ampliare e modificare un fabbricato ad uso produttivo, settore tessile, adibito a disegno di stile, progettazione, campionatura e prova di maglieria e capi di abbigliamento in genere. L'attività si sviluppa su tre piani e prevede, a regime, la presenza di n.60 addetti, di cui circa n.48 impiegati e circa n.12 operai.

Detto stabilimento non è adibito alla attività produttiva (che viene svolta presso altre sede), ma vi si svolge la sola fase di design, sviluppo, taglio dei campioni per la produzione di un modello. In definitiva si tratta di un centro di design con reparto modelleria, nel campo dell'abbigliamento.

Pertanto il titolare dell'attività dichiara che non ha necessità di avere grandi quantitativi di magazzino materie prime (tessuti, imballi, materie plastiche, cartoni ecc).

Gli impianti termici a gas metano al momento hanno portata termica singola inferiore ai 116 kW e sono ubicati in compartimenti antincendio separati, non sono previsti altri impianti termici di tipo alimentato a gas metano (o GPL e gasolio od altro combustibile) ma solo di tipo elettrico in pompa di calore, non saranno presenti gruppi elettrogeni alimentato da motore endotermici, non saranno presenti sostanze esplodenti, né radiogene, né infiammabili (escluso quantitativi minimi per pulizia ambienti, limitati a meno di 20 litri) se non per le alimentazioni apparecchi di riscaldamento esistenti di cui sopra.

All'interno dei locali non saranno depositati materiali infiammabili (es. oli lubrificanti, vernici, solventi ecc.) in quantitativo superiore a venti litri o gas infiammabili in bombole di qualunque capacità. Parimenti non saranno depositati quantitativo superiori a 50 q.li carta, cartone o legno (e derivati), 50 q.li di materie plastiche, 50 q.li di fibre tessili, 20 litri di infiammabili (questi ultimi comunque da custodirsi in apposito armadio metallico ventilato dotato di vasca di raccolta inferiore costruito allo scopo) e comunque non potrà venirvi svolta nessuna delle 80 attività riportate nell'Allegato I del DPR 1 agosto 2011, n.151 e s.m.i.

Lo scrivente ritiene che il punto 39 (Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti) dell'elenco delle attività soggette a controllo VVF riportato all'allegato I del DPR 1 agosto 2011 n. 151/2011 sia applicabile alla attività di cui in oggetto, anche se attività non prevede la produzione in senso stretto di abbigliamento (nulla di quanto qui si fa è destinato alla vendita e si produce solo un modello/campione), ma essendo comunque gli addetti specifici alla "produzione" meno di 25 (solo 12 operai, gli altri sono impiegati), si colloca al di sotto del limite minimo che fa scattare l'obbligo di assoggettabilità. Questo come da mia telefonata all'ing., Melotti dei VVF di Modena, che mi ha confermato come sia il numero degli addetti specifici alla produzione da considerarsi ai fini del punto 39 del D.P.R.151/2011.

Lo scrivente pertanto dichiara che la attività Owenscorp Italia S.p.A. di cui alla presente siano applicabili sia il punto 39 (Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti) che il punto 38 dell'elenco delle attività soggette a controllo VVF riportato all'allegato I del DPR 1 agosto 2011 n. 151 (Stabilimenti ed impianti dove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum ed altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori ai 50 q.li) per il quale vale il limite dei 50 quintali di materiale in lavorazione e deposito sopracitato.

Pertanto l'attività, pur ricadendo in entrambe le attività, non ne supera i limiti che ne determinano l'assoggettabilità.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l'obbligo di apertura di una pratica autorizzativa VVF ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR 151/2011.

ORDINE INGEGNERI P.R. - C.F. DI MODENA
Dott. Ing. ALBERTO MANTOVANI
Cod. MO 1376 I 0185
Elenco Ministero Interni (Legge 7/12/84 n. 818)

OWENSCORP ITALIA SPA	
Sede Legale: Via Ponza, 4 - 10121 TORINO Tel. +39.011.5618697 - Fax +39.011.5633624 Data firma: 08/08/2016 rev 2 Tirelli.doc	
Sede Amministrativa e Operativa: Via Agnini, 15 - 41033 Concordia S/s. (MO) Tel. +39.0535.1915200 - Fax +39.0535.1915203	

Data stesura : 08/08/2016

Revisione n. 2

Pagina 2 di 3

2 DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO INCARICATO

Io sottoscritto Alberto Mantovani regolarmente iscritto all'ordine degli ingegneri di Modena al n.1376 con studio tecnico in Concordia sulla Secchia (MO) in via Matteotti n. 47, nato a Mirandola (MO) il 15/06/1962, iscritto all'elenco del Ministero dell'Interno dei Professionisti Antincendio di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 con codice identificativo MO 1376 I 0185

DICHIARO

Che la pratica edilizia a firma arch. Alessandro Magli nonchè i relativi impianti, tutti relativi all'ampliamento e modifica del fabbricato sito in via Agnini n.15 a Concordia sulla Secchia, non prevede alcuna attività soggetta a controllo VVF riportate nell'elenco di cui all'Allegato "I" del DPR 1 Agosto n.151, nei limiti e con le riserve di quanto espresso al punto 1.

Lo scrivente declina ogni responsabilità per usi e consistenze diverse da quanto illustrato al precedentemente punto 1.

Concordia, li 08/08/2016

il professionista antincendio :

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI MODENA
Dott. Ing. ALBERTO MANTOVANI
Cod. MO 1376 I 0185
Elenco Ministero Interni (L. 12/84 n. 818)

3 ALLEGATI

Vedi pratica edilizia

4 DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DEL TITOLARE PRATICA EDILIZIA

Io sottoscritta, Tirelli Gianbattista, vicepresidente C.D.A. della OWENSCORP ITALIA S.p.A., mi impegno al rispetto di quanto riportato nella presente relazione. In particolare mi impegno a mantenere i quantitativi di materiale tessile presente sotto il limite dei 50 q.li ed il numero degli addetti specifici alla produzione inferiori ai 25.

Concordia, li 08/08/2016

firma del delegato per Owenscorp Italia:
(Tirelli Gianbattista)



Opera : dichiarazione no VVF	Revisione n. 2
File name: Owens ampliamento dich no VVF 08 08 2016 rev 2 Tirelli.doc	Data stesura : 08/08/2016
	Pagina 3 di 3